



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**Главное управление МЧС России по Челябинской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

ул. Пушкина, 68, г. Челябинск, 454091 телефон (351) 264-78-57, gpn@blaze.uu.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №4

ул. имени «100-летия комбината «Магнит», 7, г. Сатка, Челябинская область, 456910 телефон/факс (35161) 4-32-50,
ogpnsatka@yandex.ru

ОНДиПР №4 (Саткинский
муниципальный район)
(место составления акта)

“ 23 мая 20 18 г.
(дата составления акта)
10.00 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 45**

14- 23	мая	20	18	г. по адресу:	Челябинская область, г. Бакал, ул.50 лет ВЛКСМ,8 (место проведения проверки)
-----------	-----	----	----	---------------	---

На основании: распоряжения начальника ОНДиПР №4 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области (главного государственного инспектора ОНДиПР №4 по пожарному надзору) Макеева Дмитрия Владимировича № 45 от «07» мая 2018 года была проведена плановая проверка в отношении: муниципального казенного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 14.05.2018 г. с 09 часов 00 мин. до 11 часов 00 минут, 23.05.2018 г. с 09 часов 50 мин. до 10 часов 00 минут

Акт составлен: ОНДиПР №4 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: *(заполняется при проведении выездной проверки)* директор МКУСО ««Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Поздеева Т.В.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не согласовывалась

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Чернецова Наталья Леонидовна, инспектор ОНДиПР №4 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области (государственный инспектор ОНДиПР № 4 по пожарному надзору)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МКУСО ««Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Поздеева Т.В. (фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

здание, помещения МКУСО ««Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» с ночным пребыванием людей. Объект расположен по адресу: Челябинская область, г.Бакал, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 8. Здание двухэтажное шлакоблочное, имеются чердачное и подвальное помещения, кровля -металлопрофиль по деревянной обрешетке. Освещение электрическое, отопление водяное центральное, телефонная связь имеется. Объект с круглосуточным пребыванием людей. Фактическое пребывание детей 31 человек, персонала 25 человек. Декларация пожарной безопасности разработана.

Автоматическая пожарная сигнализация смонтирована. Обеспечено, в соответствии с годовым планом-графиком, проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений-установка обслуживается ООО ЧОП «Охрана-Сервис» (лицензия МЧС №4-Б/00466 от 24.09.2012г.), согласно договора № 2913/8 от 11.01.2018 г., предусмотрен вывод сигнала о пожаре (система «Барьер») на пульт пожарной части №122 г.Бакал, заключен договор с ООО ЧОП «Охрана-Сервис»на техническое обслуживание № 2961 от 13.04.2014 г. Имеется ежеквартальный акт проверки работоспособности

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре от 08.02.2018г., акт проверки работоспособности системы передачи сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны № 122 г.Бакал от 04.05.2018г. Аварийное освещение на путях эвакуации смонтировано ООО «Монтажно-проектный центр» (5 светильников). Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана. Приказом назначено лицо ответственное за обеспечение пожарной безопасности. Распорядительным документом установлен соответствующий противопожарный режим. Лица допускаются к работе после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определены руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. В складских, административных и общественных помещениях имеются таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны. Обслуживающий персонал свои обязанности на случай возникновения пожара знает. На объекте с ночным пребыванием людей организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала.

На объекте обеспечено наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время. Обеспечена (ежедневно) передача в подразделение пожарной охраны, информации о количестве людей, находящихся на объекте (в том числе в ночное время).

Обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Наружное водоснабжение осуществляется от пожарного гидранта расположенного в 30 м. от объекта.

Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода из здания. На путях эвакуации отсутствуют перепады высот, решётки, турникеты, двери эвакуационных выходов оборудованы легкооткрывающимися запорами, количество эвакуационных выходов с первого этажа – 3- непосредственно наружу, рассредоточены. Со второго этажа 2 выхода непосредственно наружу и один по лестничному маршу на первый этаж. Планы эвакуации людей в случае пожара соответствуют требованиям норм. На плане эвакуации людей при пожаре обозначены места хранения первичных средств пожаротушения. Эвакуационные пути оборудованы фосфоресцирующими знаками пожарной безопасности. Пожароопасные помещения оборудованы противопожарными дверями (акт проверки от 08.02.2018г.)

Со второго этажа имеются две наружных лестницы (испытания проведены 07.05.2018г. ООО «Монтажно-проектный центр» лицензия МЧС №74-Б/00025 от 27.02.2009г.).

Деревянные конструкции чердачного помещения обработаны огнезащитным составом (акт от 07.05.2018г. ООО «Монтажно-проектный центр» лицензия МЧС №74-Б/00025 от 27.02.2009г.)

Подъезды к зданию свободны. На окнах отсутствуют глухие металлические решётки.

Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно расчётного количества – ОП – 5 – 16 шт., огнетушители пронумерованы и опломбированы. Имеется журнал учета первичных средств пожаротушения. Предусмотрены 8 комплектов ГДЗК.

Имеющийся пожарный кран в рабочем состоянии, оборудован пожарным рукавом, ручными пожарным стволом и вентилем. Организована перекачка пожарных рукавов (1 раз в год). Пожарный рукав присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещен в навесном пожарном шкафу из негорючего материала, имеющего элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.

Предусмотрены переносные электрические фонари в количестве 4 штук.

Дымоудаление предусмотрено через оконные проёмы.

выявлены нарушения в реализации полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами: -----

• выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид (характер) нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах допустивших нарушения
1.			

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
ОНДиПР №4 по пожарному надзору
Чернецова Н.Л.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор Лазарева Т.В.

08

05

20 18

г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области (351)239-99-99
Телефон «Доверия» Уральского регионального центра (343) 371-99-99
Телефон «Доверия» ДНД МЧС (495) 449-99-99