



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Саткинская городская прокуратура

ул. Ленина, 15,
г. Сатка, Россия, 456910

Директору
ГКУСО «Саткинский социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних»

Поздеевой Т.В.

12.04.2024 № 28-2024

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения
законодательства о пожарной
безопасности

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

В п. 3 ст. 3 Конвенции о правах ребенка указано, что государства - участники обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным компетентными органами, в частности в области безопасности и здравоохранения и с точки зрения численности и пригодности их персонала, а также компетентного надзора.

В соответствии с п. 25 Положения о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481, организации для детей-сирот обеспечивают условия пребывания в них детей, отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2022 № 1479 утверждены Правила Противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Постановление № 1479), которые устанавливают порядок содержания зданий, сооружений, помещений организаций в целях обеспечения пожарной безопасности.

В силу п. 13 Постановления № 1479 при эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.

АБ № 034647

Саткинская городская
прокуратура Челябинской
области
№ Предост.-20750051-53-24/
20750051

Проверкой, проведенной городской прокуратурой, на основании задания прокуратуры Челябинской области от 15.02.2024 № Исуб-21-826-24/-2075001 и решения Саткинской городской прокуратуры о проведении проверки от 04.04.2024 № 24, в ГКУСО «Саткинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» установлено, что 19.07.2024 истекает срок проверки качества выполненных работ по огнезащите материалов и конструкций чердачного помещения здания (Акт № А-508 от 19.07.2021).

В связи с истечением срока проведения вышеуказанных работ, необходимо заблаговременно организовать, с привлечением лицензированной организации, работы по огнезащите чердачного помещения с последующим получением акта выполненных огнезащитных работ.

На основании изложенного, руководствуясь п.2 ст.22 и ст.25-1 Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ:

Директора государственного казенного учреждения социального обслуживания «Саткинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Поздееву Татьяну Вячеславовну о недопустимости указанных нарушений закона.

В случае нарушения прав несовершеннолетних воспитанников, охраняемых законом интересов общества или государства, будет поставлен вопрос о привлечении к установленной законом ответственности.

Заместитель городского прокурора
младший советник юстиции



Е.Г. Соловьева

Предостережение мне объявлено, его сущность и право на обжалование вышестоящему прокурору или в судебном порядке разъяснены.

подпись, расшифровка